



Курганская область
Администрация Далматовского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2025 № 1255
г. Далматово

Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы в сфере водоснабжения МП Далматовского МО «Водхоз» на 2026-2028гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Администрация Далматовского муниципального округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить техническое задание по разработке инвестиционной программы в сфере водоснабжения МП Далматовского МО «Водхоз» на период 2026-2028 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Далматовского муниципального округа (<https://dalmatovo.gosuslugi.ru>).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Далматовского муниципального округа по строительству и жилищно – коммунального хозяйства.

Глава Далматовского муниципального округа



А.Г. Аносов

Приложение
к постановлению Администрации Далматовского
муниципального округа
от 11 июля 2025 № 1255
«Об утверждении технического задания по
разработке инвестиционной программы в сфере
водоснабжения МП Далматовского МО «Водхоз»
на 2026-2028гг.»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения** **МП Далматовского МО «Водхоз» на 2026-2028гг.**

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели:

повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения МП Далматовского МО «Водхоз»;

стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствии с положениями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»;

реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;

повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению;

удовлетворение потребностей в водоснабжении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов.

Задачи:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

2. Основные требования к инвестиционной программе:

2.1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегиона Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральному закону Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и настоящему техническому заданию.

2.2. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2026 по 2028 годы в целях соблюдения действующего законодательства в области водоснабжения в коммунальном комплексе.

2.3. Приоритеты развития и реконструкции системы водоснабжения МП Далматовского МО «Водхоз» предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

2.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых объектов системы водоснабжения в соответствии с СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», и требования СП.

3. Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения:

3.1. Показатели качества воды:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

3.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

- бесперебойность поставки товаров и услуг.

3.3. Показатели энергетической эффективности:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировке питьевой воды, на единицу объема воды, опускаемой в сеть.

4. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

5. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – МП Далматовского МО «Водхоз».

6. Основные мероприятия инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятий	Адрес объекта	Срок выполнения
1	Замена насоса скважинного на головном водозаборе СКВ. № 1	Демонтаж старого насоса, установка нового.	В 3 км. северо-западнее г. Далматово	2026
2	Замена насоса скважинного на головном водозаборе СКВ. № 1	Демонтаж старого насоса, установка нового.	В 3 км. северо-западнее г. Далматово	2027
3	Замена насоса скважинного на головном водозаборе СКВ. № 1	Демонтаж старого насоса, установка нового.	В 3 км. северо-западнее г. Далматово	2028

7. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать:

7.1 . Инвестиционная программа должна включать мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения, соответствующей утвержденной схеме водоснабжения и (или) водоотведения и обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов.

Мероприятия инвестиционной программы должны привести к достижению плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности, а также плановых значений показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, представленных в разделе 8 настоящего технического задания.

7.2. Разработанная инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы;

б) перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

в) плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующей на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

и) перечень установленных в отношении объектов централизованной системы водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

к) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

8. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных системы холодного водоснабжения:

№	Показатели	ед. изм.	2026 год	2027 год	2028 год
Показатели качества питьевой воды					
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным	%	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.	Бесперебойность поставки товаров и услуг	Час./ день.	24	24	24
Показатели энергетической эффективности					
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч /куб. м	0,410	0,350	0,350

И.о. руководителя общего отдела



Т.В. Блинова